

平成 25 年 1 月 4 日

見 積 競 争 公 告  
(見積提出依頼)

独立行政法人 国際協力機構  
沖縄国際センター  
契約担当役 所長 小幡俊弘



下記につき見積書の提出をお願いします。

記

1. 案件名 宿泊棟居室エアコン更新工事
2. 仕様 別紙のとおり（仕様書）
3. 提出期限 平成 25 年 1 月 10 日(木) 17:00 まで
4. 提出場所 JICA 沖縄国際センター ニライホール 2 階  
JICA プラザ内入札箱
5. 納品期限 平成 25 年 2 月 28 日(木)
6. 支払条件 納品納入後、1 か月以内の支払い
7. 問合せ先 総務課／竹中（電話:098-876-6000）

以上


# 宿泊棟居室壁掛け用エアコン取替え仕様書

- 1 機器名称 壁掛け型インバーター式ルームエアコン
- 2 電 源 単相200V
- 3 機器能力 冷房能力2.8Kw以上  
暖房能力3.2Kw以上
- 4 取替え台数 12台
- 5 取替え居室 305号室、307号室、308号室、311号室、318号室、319号室  
320号室、321号室、323号室、328号室、334号室、336号室

## 4 施工関連事項

- ①冷媒配管、ドレン配管施工一式取替え
- ②室外機設置に関し、既設の基礎を利用して設置を行う
- ③既設の空調機の撤去及び取り付け工事となる。
- ④空調機の室外機は耐塩害塗装を行う。
- ⑤エアコンの機器は、国内メーカーに限る。
- ⑥故障、修理の際は速やかに対応できるメーカーに限る。
- ⑦工事に関して、必要な資材は業者負担とする。
- ⑧取り付け完了後、検査官立会いにて試運転を行う。
- ⑨取り外した機器は家電リサイクル法により、家電リサイクル券の処理を行う。
- ⑩報告書A4サイズ2冊提出。

室内機設置状況



室外機設置状況(ベランダ側)

