

平成 25 年 1 月 4 日

見 積 競 争 公 告
(見積提出依頼)

独立行政法人 国際協力機構
沖縄国際センター
契約担当役 所長 小幡俊弘



下記につき見積書の提出をお願いします。

記

1. 案件名 付属棟井水処理装置制御用コンプレッサー更新
2. 仕様 別紙のとおり（仕様書）
3. 提出期限 平成 25 年 1 月 10 日(木) 17:00 まで
4. 提出場所 JICA 沖縄国際センター ニライホール 2 階
JICA プラザ内入札箱
5. 納品期限 平成 25 年 2 月 28 日(木)
6. 支払条件 納品納入後、1 か月以内の支払い
7. 問合せ先 総務課／竹中（電話:098-876-6000）

以上

井水処理装置制御用コンプレッサー仕様書

1.使用目的 付属棟制御用コンプレッサー

このコンプレッサーは井水(地下水)の井水濾過設備機器の機器であり、濾過装置2台、軟化装置1台を制御用としての役割を行う。

2.コンプレッサー仕様

①設置台数	1台
②電 圧	三相200V
③最高出力	0.7Mpa
④吐出空気量	45L/min
⑤空気タンク容量	26L
⑥定格出力	0.4Kw

3.一般事項

- ①既存コンプレッサーの撤去及び新規設置を行う。
- ②撤去後の機器は請負者により、引き取る。
- ③本仕様に記載なき事項でも、技術及び設置に必要な事項は請負者の負担とする。
- ④設置後、完了検査を行い、合格を持って完了とする。
- ⑤機器の保証期間は、1年以上とする。
- ⑥機器の撤去及び設置に関しては、報告書を2部提出すること。(A4サイズ)